

סעיף-3_ נגן וידאו	לפי היבואן דגם BRIGHTSIGN XT244 לא מיוצר, האם יאושר החלפת נגני וידאו בנגנים דגם HD244 BRIGHTSIGN	כדגם מחליף ניתן לספק XD235
סעיף-11_ נגן וידאו		
סעיף-16_ נגן וידאו		
סעיף-23_ נגן וידאו		
סעיף-18_ אודיטוריום	האם יאושר לשים מקרן WUXGA רזולוציה של 1200 על 1920?	כן, אך יקובע ליחס הקרנה 16:9
מקרן DLP 6000 Ansi FHD		
PT-FRQ60BU7 PANASONIC		
סעיף-38_ ירושלים ורומא	האם יאושר לשים מקרן לייזר LCD ברזולוציה של 1200 על 1920, כדוגמת Epson EB PU1006W	נדרשים מקרני DLP
מקרן DLP 6000 Ansi WUXGA - עדשה רחבה		
PT-RZ690BU PANASONIC		
סעיף-46_ חצר פרסטילית	האם יאושר לשים מקרן לייזר DLP ברזולוציה של 1200 על 1920, כדוגמת MH625A APPOTRONICS	MH625A הוא מקרן ברזולוציה של 1080x1920 ולכן לא מאושר
מקרן DLP 6000 Ansi WUXGA - עדשה רחבה		
PT-RZ690BU PANASONIC		
סעיף-43_ ירושלים ורומא	האם תאושר תכנת ניגון וידאו עם תיקון גאומטרי וחפיפה כדוגמת	לא
תוכנת ניגון וידאו עם תיקון גאומטרי וחפיפה	RESOLUME ARENA	
STUMPFL Pixera - Triple AV		
סעיף-43_ ירושלים ורומא	האם תאושר תכנת ניגון וידאו עם תיקון גאומטרי וחפיפה כדוגמת	כן, ובלבד שהתיקון הגאומטרי יהיה לשביעות רצון המזמין
תוכנת ניגון וידאו עם תיקון גאומטרי וחפיפה	DATATON WATCHOUT	
STUMPFL Pixera - Triple AV		
סעיף-43_ WIFI Access Point	האם יאושר החלפת דגם זה בדגם MR46 MERAKI	כן
R600 RUKUS		
סעיף-43_ WIFI Access Point	האם יאושר החלפת דגם זה בדגם CISCO	כן
R600 RUKUS		
סעיף-43_ WIFI Access Point	האם מחוייב ניהול יחידות מקומי? האם יאושר ניהול היחידות בענן	לא יאושר ניהול יחידות בענן

		R600 RUKUS
באחריות המזמין	האם צנרות תשתית, מריכף, מרירון, צנרת קוברה, תעלות, אשר משמשות להעברת כבילת רשת, בין נקודות התקשורת ובין ארונות הריכוז בכל חלל הם באחריות מזמין העבודה?	כבילה (כולל תשתית אופטית בין חדרי תקשורת)
באחריות המזמין	האם כבילת הרשת עצמה אשר בין נקודות התקשורת ובין ארונות הריכוז אשר בחללים הם באחריות מזמין העבודה?	כבילה (כולל תשתית אופטית בין חדרי תקשורת)
באחריות המזמין	האם אביזרי קצה עבור כבילת רשת כדוגמת קיסטונים, קופסת עדא פלסט על קיר, קופסת עדא פלסט בתוך קיר וכדומה, הם באחריות מזמין העבודה?	כבילה (כולל תשתית אופטית בין חדרי תקשורת)
באחריות המזמין	האם צנרות תשתית, מריכף, מרירון, צנרת קוברה, תעלות, אשר משמשות להעברת כבילת מתח AC, בין נקודות מתח המצויינות ובין ארון החשמל הם באחריות מזמין העבודה?	כבילה (כולל תשתית אופטית בין חדרי תקשורת)
באחריות המזמין	האם כבילת חיווטי מתח AC אשר בין נקודות המתח המצויינות ובין ארונות החשמל הם באחריות מזמין העבודה?	כבילה (כולל תשתית אופטית בין חדרי תקשורת)
באחריות המזמין	האם אביזרי קצה עבור מתח AC כדוגמת שקעי חשמל ותקעי חשמל, קופסת חשמל על הקיר, קופסת חשמל בתוך הקיר וכדומה, הם באחריות מזמין העבודה?	כבילה (כולל תשתית אופטית בין חדרי תקשורת)
באחריות המזמין	האם צנרות תשתית, מריכף, מרירון, צנרת קוברה, תעלות, אשר משמשות להעברת כבילת רמקולים, בין נקודות רמקול ובין ארונות הריכוז בכל חלל הם באחריות מזמין העבודה?	כבילה (כולל תשתית אופטית בין חדרי תקשורת)
יש לקבל תיאור מהמעצב	במסמך "כתב הכמויות" סעיף 27 נדרש פודיום ואין תיאור מפורט	
אל פסק בהספק kVA3	במסמך "כתב הכמויות" סעיף 82 נדרש אלפסק ואין הגדרה לגודל הנדרש.	
מטרת המערכת היא לאפשר למבקר חוויית אודיו באמצעות נגן אישי המופעל לפי מיקום (משדרי IR) ומסתנכרן לוידאו המנוגן באמצעים אחרים. במקביל, קיימת אופציה של מצב מדריך, בה מדריך יכול לדבר לאוזני חברי קבוצתו.	במסמך "כתב הכמויות" האם ניתן לקבל תיאור מדויק של סעיפים 74-78?	
רוחב 19", עומק 80 ס"מ, גובה RU43	במסמך "כתב הכמויות" סעיף 80 מה גודל הארון המבוקש?	